



Einstufung und Festlegung der Zertifizierungsstelle zur Alkaliempfindlichkeit von Gesteinskörnungen gemäß Alkali-Richtlinie 2013-10 des DAfStb

Werk: Wesel
 Mitgliedsnummer: 8.645-1/2

Prüfergebnisse Petrographie

Prüfzeugnis: 1261-1 FEHS21 Datum: 26.11.2021
 Prüfstelle: FEhS Institut für Baustoff-Forschung, Bliersheimer Straße 62, 47229 Duisburg

Lieferkörnung / Prüfkörnung	0/2	2(4)/8	8/16	16/32			
Gesamt-Flint [M.-%]	< 0,2	0,4	0,6	0,2			
Reaktionsfähiger Flint [M.-%]	-	-	-	-			
Flintrohddichte [kg/m ³]	-	-	-	-			

Einstufung durch die Zertifizierungsstelle	E I	E I	E I	E I			
Festlegung	1)	1)	2)	1)			

- 1) keine weiteren Maßnahmen
- 2) im Rahmen der WPK: monatliche Bestimmung des Gesamt-Flintanteils der Lieferkörnung durch Auszählen, Fremdüberwachung: 2 x / jährlich
- 3) - im Rahmen der WPK: monatliche Bestimmung der Flintrohddichte und des Gehaltes an reaktionsfähigem Flint gemäß Anhang A.7 der Alkalirichtlinie 2013
 - Fremdüberwachung: 2 x jährlich: Verifizierung der WPK-Prüfungen des Flintanteils und der Flintrohddichte
- 4) Vorgehen nach Abschnitt 5.3 der Alkali-Richtlinie 2013

Duisburg, 01.12.2021

Dipl.-Min Markus Schumacher
 Leiter der Zertifizierungsstelle des BÜV NW